

О результатах проверок в 2016 году образовательных учреждений органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательными учреждениями для устранения нарушений,

В 2016 году в ГБОУ СОШ с. Усолье было проведено 2 (количество) проверки. По проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок составлено 4 (количество) представлений и акта о выявленных нарушениях.
 Результаты проверок в 2016 году (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения)

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок)

Перечень

образовательных учреждений, получивших в 2016 году предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора,

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений
	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа им. И.Н. Ульянова «Центр образования» с. Усолье муниципального района Шигонский Самарской области	Распоряжение №17-05/86 от 19.02.16 г. № 17-05/204 от 16.05.16 г. Акт №17-05/131 от 13.04.16 г. Акт №17-05/262 от 21.06.16 г. Предписание № 17-05/106 от 13.04.16 г - срок 20.07.2016 г. №17-05/107 от 13.04.16 г.- срок 01.08.17 г.	Выполнить цветовую маркировку учебной мебели. В кабинетах №№ 7,6 выполнить замену перегоревших ламп. Классные доски в кабинетах № 16 и № 4 оснастить лотками для хранения мела, тряпки. Заасфальтировать проезд к пищеблоку. В учебных кабинетах установить мебель двух – трех ростовых групп. Помещения начальных классов, лаборантские кабинетов физики, химии обеспечить холодным и горячим централизованным	Замечания по предписанию № 17-05/106 - срок до 20.07.16 г – устранены. По предписанию № 17-05/107 от 13.04.16 г.- срок до 01.08.2017 г. направлены письма на имя руководителя МАУ «ЦМТО» Шацкову Н.А. № 229 от 25.04.16 г., № 25 от 19.01.2017 г.

		<p>водоснабжением, установить умывальные раковины.</p> <p>В кабинетах №№17, 24, 20 заменить гигиеническое покрытие пола.</p> <p>Кабины для обучающихся 1 ступени образования оснастить школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.</p> <p>В учебных кабинетах светильники с люминесцентными лампами разместить параллельно светонесущей стене.</p> <p>Во всех кабинетах классные доски оборудовать местным освещением.</p> <p>Отопительные приборы в кабинетах и рекреациях оснастить ограждениями.</p> <p>При обеденном зале столовой установить недостающее количество умывальных раковин, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест.</p> <p>Отремонтировать приточно – вытяжную систему вентиляции на пищеблоке.</p>	
--	--	---	--

Директор



Л.Н. Поддипалиа

Исполнитель: завхоз Афанасьева Л.А.